

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление надзорной деятельности

Территориальное подразделение надзорной деятельности  
по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск

г. Краснокаменск,  
пр. Строителей, 23  
(место составления акта)

« 20 » декабря 2013 г.  
(дата составления акта)

17 часов 00 минут  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 81

Забайкальский край, Краснокаменский район, с. Маргузец, ул. Губина, 26  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника Территориального подразделения надзорной деятельности Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск УНД ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Михайленко Эдуарда Николаевича № 81 от 26.11.2013 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Маргуцекская средняя общеобразовательная школа»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 2 дня (4 часа 00 минут), а именно:

с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 16.12.2013 г.,

с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 27.12.2013 г.

Акт составлен: Территориальным подразделением надзорной деятельности по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск УНД ГУ МЧС России по Забайкальскому краю  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки) директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Маргуцекская средняя общеобразовательная школа» Сидоренко Наталья Геннадьевна 26.11.2013 г. в 12 часов 00 минут  
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: заместитель главного государственного инспектора по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск по пожарному надзору Туранов Денис Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Маргуцекская средняя общеобразовательная школа» Сидоренко Наталья Геннадьевна  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:



- в инструкциях о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств;

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты);

д) прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития (п. 462 Правила противопожарного режима РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390) – директор МБОУ «Маргуцкая СОШ»;

- не в полном объеме в здании школы установлены знаки пожарной безопасности, в том числе эвакуационные, запрещающие и указательные (п. 1.1 Нормы пожарной безопасности 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования», введены в действие приказом ГУГПС МВД России от 24.07.97г N46) – директор МБОУ «Маргуцкая СОШ»;

- руководитель организации (директор) не осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных стропил и других горючих элементов кровли здания школы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) (Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год) (п. 21 Правила противопожарного режима РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390) – директор МБОУ «Маргуцкая СОШ»;

- в помещениях электрощитовых, расположенных в подвальном помещении здания эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией светильника (подпункт в) п. 42 Правила противопожарного режима РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390) – директор МБОУ «Маргуцкая СОШ»;

- в коридоре столовой здания эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (подпункт в) п. 42 Правила противопожарного режима РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390) – директор МБОУ «Маргуцкая СОШ»;

- в бытовых помещениях класса технологии здания эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией светильника (подпункт в) п. 42 Правила противопожарного режима РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390) – директор МБОУ «Маргуцкая СОШ»;

- руководитель организации не обеспечивает исправность сетей внутреннего противопожарного водопровода. Демонтирован пожарный кран противопожарного водопровода в коридоре 1-го этажа в



кожной стороне здания (п. 55 Правила противопожарного режима РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390) – директор МБОУ «Маргуйцкая СОШ»;

- руководитель организации не организует проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов в соответствии с «Методикой испытания внутреннего противопожарного водопровода» ФГУ ВНИИПО МЧС России, с обязательным использованием оборудования по ГОСТ Р 12.4.009-89\*. В ходе проверки представлены акты проверки не соответствующие методики испытания (п. 55 Правила противопожарного режима РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390) – директор МБОУ «Маргуйцкая СОШ»;

- в бытовом помещении столовой используется 4 удлинителя для питания электроприборов (холодильников), не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ (подпункт з) п. 42 Правила противопожарного режима РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390) – директор МБОУ «Маргуйцкая СОШ».

с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено: **не выявлено**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Предписание № 81/1/1 от 20.12.2013 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск по пожарному надзору

\_\_\_\_\_  
Туранов Д.А.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Маргуйцкая средняя общеобразовательная школа» Сидоренко Наталья Геннадьевна  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 20 » декабря 2013 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_