



№ 75210061000201338038



## МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по  
Забайкальскому краю

(Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск

(ОНД и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

### ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 51/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу которому вручается предписание 1- собственник 2-аппендатор 3-должностное лицо)

вручается: Сидоренко Наталья Геннадьевне

(оказывается контролируемое лицо в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения: Главного государственного инспектора по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю полковника внутренней службы Михайленко Эдуарда Николаевича № 51 от «12» ноября 2021., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

с "15" ноября 2021 г., 11 час. 00 мин по "15" ноября 2021 г., 14 час. 00 мин;

с "19" ноября 2021 г., 11 час. 00 мин по "19" ноября 2021 г., 13 час. 00 мин.

проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск по пожарному надзору – дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю младшим лейтенантом внутренней службы Барышниковым Евгением Юрьевичем, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Маргуцекская средняя общеобразовательная школа», осуществляющего деятельность по адресу: Забайкальский край, Краснокаменский район, село Маргуцек, улица Губина, 26.

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица  
 Директор МБОУ «Маргуцекская СОШ»  
 Сидоренко Наталья Геннадьевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ предпосылки	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требование которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Сведения указанные в 4 разделе декларации пожарной безопасности декларация № 76221 827- 00041-0092 от 29.06.2010 г. с изменениями от 01.11.2021 г. недостоверны (указанные в 4 разделе декларации нормативно правовых документов утратили законную силу)	(ч. 3 ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	28.02. 2022 г.	
2.	В МБОУ «Маргуцекская СОШ» руководитель организации не обеспечил наличие в помещении пожарного поста инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. Пожарный пост (вахта) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	(п. 56 Правил противопожарного режима РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);	22.08. 2022 г.	
3.	С учётом инструкций/паспортов завода-изготовителя на технические средства противопожарной защиты здания школы (автоматической установки пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией	ч.1 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (п. 54 Правил	22.08. 2022 г.	



	людей при пожаре (СОУЭ) срок эксплуатации систем противопожарной защиты здания объекта (АПС и СОУЭ) истёк, необходим ремонт/переоборудование систем с учётом требований нормативных документов по пожарной безопасности (наличие проектной документации на монтаж АПС и СОУЭ, разработанной и утвержденной в установленном законодательством РФ порядке).	противопожарного режима РФ, утвержденные Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);		
4.	В здании В МБОУ «Маргуцкая СОШ» автоматическая установка пожарной сигнализации не исправна, не выполняет свои функции, а именно на приёмно-контрольном приборе «Гранд Магистр» лучи № 2, № 4 не стоят под охраной	(п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);	28.02.2022 г.	
5.	Прибор приемно-контрольный автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления людей при пожаре школы установлены в помещении пожарного поста (помещение № 21 по тех. паспорту БТИ) в котором не осуществляется круглосуточное пребывания дежурного персонала.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст.83, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2022 г.	
6.	В МБОУ «Маргуцкая СОШ» руководитель организации не организовал перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	(п. 50 Правил противопожарного режима РФ, утвержденные Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);	28.02.2022 г.	
7.	На двери кладового помещения (помещение № 32 по тех. паспорту БТИ на 1 этаже здания МБОУ «Маргуцкая СОШ») отсутствует знак, обозначающий категорию пожарной опасности, а помещение эксплуатируется как складское. Расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности для помещения склада отсутствует	(п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ч. 4, ч. 21, ч. 22 ст.27 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2 свода правил СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной	28.02.2022 г.	

		опасности", утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 182);		
8.	На двери кладового помещения (помещение № 24 по тех. паспорту БТИ на 2 этаже здания МБОУ «Маргуцкая СОШ») отсутствует знак, обозначающий категорию пожарной опасности, а помещение эксплуатируется как складское. Расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности для помещения склада отсутствует	(п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ч. 4, ч. 21, ч. 22 ст.27 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2 свода правил СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности", утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 182);	28.02.2022 г.	
9.	На двери кладового помещения (помещение № 13 по тех. паспорту БТИ на 2 этаже здания МБОУ «Маргуцкая СОШ») отсутствует знак, обозначающий категорию пожарной опасности, а помещение эксплуатируется как архив. Расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности для помещения архива отсутствует	(п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ч. 4, ч. 21, ч. 22 ст.27 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2 свода правил СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности", утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 182);	28.02.2022 г.	
10.	На двери помещения кабинета трудов помещения (пом. № 23,24 по тех. паспорту БТИ на 1 этаже здания МБОУ «Маргуцкая СОШ») нанесен знак, обозначающий категорию В-3 пожарной опасности, помещение эксплуатируется	(п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ч. 4,	28.02.2022 г.	



	как складское. Расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности для помещения склада отсутствует	ч. 21, ч. 22 ст.27 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2 Свода правил СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности", утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 182);		
11.	В МБОУ «Маргуцекская СОШ» огнетушитель расположенный в помещении спортивного зала не исправен, а именно в данном огнетушителе разряжено давление и сорвана пломба	(п. 60 Правил противопожарного режима РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);	28.02. 2022 г.	
12.	Ширина эвакуационного выхода, ведущим из спортивного зала наружу составляет 0,7 м., вместо требуемого 0,8 м.; высота эвакуационного выхода составляет 1,85 м., вместо требуемого 1,9 м. (размеры проема уменьшены нащельниками)	(п. 6.16 Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", принятые и введенные в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7);	22.08. 2022 г.	
13.	В здании МБОУ «Маргуцекская СОШ» отсутствуют/установлено недостаточное количество соответствующих нормам указательных знаков пожарной безопасности – «Место установки звукового оповещателя пожарной тревоги», «Направление движения к путям эвакуации»	(п.36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);	28.02. 2022 г.	
14.	В МБОУ «Маргуцекская СОШ» отсутствует, не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в который вносится информация: - о эксплуатационных испытаниях пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах (при наличии); - по проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на	(Пп. б) п. 17; п. 30; п. 42; п. 43; п. 48; п. 50; п. 52; п. 54; п. 60; п. 95; п. 124; п. 412 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);	28.02. 2022 г.	

предмет отсутствия механических повреждений и их целостности (при наличии);

- по проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре (при наличии);

- по проведению работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений (при наличии);

- по проверки, обслуживанию и ремонту наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения (проверку на водоотдачу) (при наличии);

- по проверки укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, состояния водокольцевых катушек, перекатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (при наличии);

- о работах (проверка, ремонт, техническое обслуживание, эксплуатация), проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (АУПС, АУПТ, СОУЭ, ПДВ и другие);

- по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей;

- по обработке деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами (при наличии);

- по выполнению работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.),

	<p>аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений (при наличии);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверку покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности (при наличии)</li> </ul>			
15.	<p>В МБОУ «Маргуцекская СОШ»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на первом этаже здания школы в помещении № 2 (по тех. паспорту БТИ) эксплуатируется 1 светильник со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников;</li> <li>- на первом этаже здания школы в помещении № 32 (по тех. паспорту БТИ) эксплуатируется 1 светильник со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников;</li> <li>- на втором этаже здания школы в помещении № 1 (по тех. паспорту БТИ) эксплуатируется 1 светильник со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников;</li> <li>- на втором этаже здания школы в помещении № 26 (по тех. паспорту БТИ) эксплуатируется 1 светильник со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников;</li> </ul>	<p>(пп. в) п. 35 Правил противопожарного режима РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);</p>	28.02.2022 г.	
16.	<p>Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток (лестничная клетка № 2, № 3 1-й этаж школы) приспособлений для самозакрывания. Кроме этого двери не всех эвакуационных выходов школы находятся в закрытом состоянии</p>	<p>(п. 24; пп. г) п. 27 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);</p>	28.02.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Государственный инспектор по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск по пожарному надзору – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск управления надзорной деятельности и*



профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю младший лейтенант внутренней службы Барышников Евгений Юрьевич.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«19» ноября 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

директор МБОУ «Маргуцкая СОШ» Сидоренко Наталья Геннадьевна.

(должность, фамилия, инициалы)

«19» ноября 2021 г.

(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.